

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі
Кондиціонери**

**(ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 39710000-2 Електричні побутові
прилади) (39717200-3 - Кондиціонери)**

Обсяг предмету закупівлі: 49 шт., згідно обсягу наведеного у **Таблиці 1**.

Термін поставки та виконання послуг: до **15.12.2023р.**

Місце поставки товару: КНП «Криворізька МДЛ №4» КМР (приміщення стаціонарних відділень) за адресою: 50008, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 33Д

Додаткові умови:

1. Товар повинен відповідати вимогам чинних в Україні, нормативних документів (державним стандартам (ДСТУ), технічним умовам (ТУ), ISO та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України) для даного виду Товару.
2. Товар повинен бути новим, виготовлений не раніше 2022р. і таким, що раніше не був у вжитку.
3. Товар повинен бути спакований Постачальником таким чином, щоб виключити псування його в період поставки.
4. Гарантійний строк експлуатації – відповідно до умов виробника, але не менше 36 (тридцяти шести) місяців з моменту встановлення товару (Гарантійний талон).
5. Гарантія якості робіт зі встановлення (монтажу, налагодження тощо) кондиціонерів - не менше 12 місяців з моменту встановлення товару (Гарантійний талон).
6. Товар повинен мати технічні характеристики не гірші, ніж зазначені нижче.
7. При поставці товар повинен супроводжуватись наступними документами: видатковою накладною, сертифікатом якості/відповідності, та/або паспортом (інструкцією для користувача) на товар.
8. Встановлення (монтаж) кондиціонерів входить у вартість предмета закупівлі. Проведення пусконаладжувальних робіт та випробувань відповідно до технічної документації виробника обладнання. Складання акту встановлення товару.
9. Довідка у довільній формі, щодо наявності діючого в місті Кривий Ріг або Дніпретровській області сервісного центру/центрів виробника кондиціонерів, який має право здійснювати гарантійний ремонт кондиціонерів, із зазначенням найменувань, адрес, контактних телефонів/поштових електронних адрес. В якості сервісних центрів можуть виступати структурні підрозділи Учасника або підприємства, з якими укладені партнерські угоди на надання послуг щодо гарантійного обслуговування обладнання.
10. Учасник повинен надати Лист авторизацію від офіційного виробника або офіційного дистриб'ютора на території України.

Вимоги до встановлення та налаштування:

1. Встановлення внутрішнього блоку кондиціонера – на стіну.
2. Встановлення зовнішнього блоку кондиціонера – із застосуванням промислового альпініста (автовишки) – за необхідності. Монтаж товару буде здійснюватися на об'єктах не вище третього, стіни приміщень з цегли
3. Довжина фреонових комунікацій в середньому 3-15 метрів. Дозаправка системи до нормативного тиску – за необхідності.
4. Монтаж кондиціонерів: стандартний з пробиванням однієї несучої цегляної стіни будівлі товщиною до 0.75 м; приміщення розташовані на 1-3 поверхах, на деяких вікнах є решітки.

Модель Товару заповнюються Сторонами під час укладання Договору відповідно до Специфікації Договору.

Вартість кондиціонера (спліт-системи) інверторного складається з ціни електропристрою та вартості із встановлення та налаштування .

Технічні характеристики та вимоги до товару:

ТАБЛИЦЯ 1

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Технічні характеристики	Одиниці виміру	Кількість
1	Кондиціонер настінний (спліт-система) інверторний 9000 BTU (Fujitsu FMA-09HRDN1) Площа приміщень до 25кв.м або еквівалент	<p>Охолодження</p> <p>Номинальна потужність кВт 2.55</p> <p>Споживана потужність кВт 0.78</p> <p>Максимальний струм А 8</p> <p>СКЕЕ 5.7</p> <p>Клас енергоефективності A+</p> <p>Нагрів</p> <p>Номинальна потужність кВт 2.65</p> <p>Споживана потужність кВт 0.72</p> <p>Максимальний струм А 8</p> <p>СККД 3.9</p> <p>Клас енергоефективності A</p> <p>Внутрішній блок Швидкість обертів вентилятора г/мін 1130/1000/850</p> <p>Рівень шуму dB(A) 24/32/40</p> <p>Габарити (ШхВхГ) мм 690*283*199</p> <p>Габарити з упаковкою (ШхВхГ) мм 760*280*345</p> <p>Вага (нетто) kg 7.7</p> <p>Вага (брутто) kg 7.8</p> <p>Зовнішній блок Компресор GMCC</p> <p>Рівень шуму dB(A) 50</p> <p>Габарити (ШхВхГ) мм 660*500*240</p> <p>Габарити з упаковкою (ШхВхГ) мм 780*550*345</p> <p>Вага (нетто) kg 23</p> <p>Вага (брутто) kg 26</p> <p>Фреон R410A</p> <p>Температурний діапазон C -15 +15°C/ +16 +45°C</p> <p>Діаметри трубопроводів мм 6,35\9,52</p> <p>Максимальний перепад висот 10M</p> <p>Максимальна довжина трубопроводів 15M</p> <p>Wi-Fi Ready • Режим auto/ cool/ fan/ dry/ heat • Таймер 24 • Режим Turbo • Еко режим • Запуск при низькій напрузі • Прихований дисплей • Блокування пульта ДУ • У комплекті фільтр вугільний, фільтр з іонами срібла, фотокаталітичний фільтр, катехіновий фільтр, антибактеріальний фільтр</p> <p>Гарантія 36 місяців</p>	шт.	41
	Кондиціонер настінний (спліт-система) інверторний 12000 BTU	<p>Охолодження</p> <p>Номинальна потужність кВт 3.55</p> <p>Споживана потужність кВт 01.09</p> <p>Максимальний струм А 9.5</p> <p>СКЕЕ 5.7</p> <p>Клас енергоефективності A+</p> <p>Нагрів</p> <p>Номинальна потужність кВт 3.55</p> <p>Споживана потужність кВт 0.97</p> <p>Максимальний струм А 9.5</p> <p>СККД 3.8</p> <p>Клас енергоефективності A</p> <p>Внутрішній блок Швидкість обертів вентилятора г/мін 1180/1000/850</p> <p>Рівень шуму dB(A) 24/33/42</p> <p>Габарити (ШхВхГ) мм 750*285*200</p> <p>Габарити з упаковкою (ШхВхГ) мм 820*280*345</p> <p>Вага (нетто) kg 8.5</p>		

Примітки (обов'язково для виконання Учасником):

Учасники процедури закупівлі обов'язково повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (**гарантійний лист**)

У разі надання еквіваленту, Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю із зазначенням найменування та технічних характеристик запропонованого еквіваленту. Запропонований Учасником еквівалент предмету закупівлі за своїми технічними характеристиками повинен бути не гіршим.

У разі, якщо запропонований товар не відповідає будь-яким з наведених вище технічних, якісних та кількісних вимог до предмета закупівлі, тендерна пропозиція відхиляється як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

**Технічне завдання на кондиціонери
по КНП «Криворізька міська дитяча лікарня №4»КМР**

Стаціонарний блок Г, 2 поверх

Інфекційне відділення №2

Ізолятор – 9 (208)

Палата інтенсивної терапії – 9 (209)

Палата № 1:

Бокс 1.1 – 9 (213)

Бокс 1.2 – 9 (214)

Бокс 1.3 – 9 (215)

Палата № 2:

Бокс 2.1 – 9 (245)

Бокс 2.2 – 9 (244)

Бокс 2.3 – 9 (243)

Палата №3:

Бокс 3.1 – 9 (241)

Бокс 3.2 – 9 (240)

Бокс 3.3 – 9 (238)

Палата №4:

Бокс 4.1 – 9 (236)

Бокс 4.2 – 9 (235)

Бокс 4.3 – 9 (234)

Палата №5:

Бокс 5.1 – 9 (232)

Бокс 5.2 – 9 (231)

Бокс 5.3 – 9 (229)

Палата №6:

Бокс 6.1 – 9 (226)

Бокс 6.2 – 12 (227)

Стаціонарний блок Г, 1 поверх

Педіатричне відділення №3

Ізолятор №1 – 9 (117)

Ізолятор №2 – 9 (122)

Палата № 5:

Бокс 5.1 – 9 (127)

Бокс 5.2 – 9 (128)

Бокс 5.3 – 9 (129)

Палата № 4:

Бокс 4.1 – 9 (159)

Бокс 4.2 – 9 (158)

Бокс 4.3 – 9 (157)

Палата №3:

Бокс 3.1 – 9 (156)

Бокс 3.2 – 9 (155)

Бокс 3.3 – 9 (154)

Палата №2:

Бокс 2.1 – 9 (150)

Бокс 2.2 – 9 (149)

Бокс 2.3 – 9 (148)

Палата №1:

Бокс 1.1 – 9 (147)

Бокс 1.2 – 9 (146)

Бокс 1.3 – 9 (145)

Палата №6:

Бокс 6.1 – 9 (140)

Бокс 6.2 – 9 (141)

Стационарний блок Д

Педіатричне відділення №4

Ізолятор – 9 (210)

Палата №6 – 9 (215)

Палата №5 – 24 (217)

Палата №4 – 24 (232)

Палата №3 – 24 (228)

Палата №2 – 24 (227)

Палата №1 – 24 (225)

Приймальне відділення

Ординаторська ПВ – 9 (107)

Ізоляційно-діагностична палата – 12 (117)

Палата інтенсивної терапії

Ординаторська лікаря ПІТ – 9 (152)

Клініко-діагностична лабораторія

Ординаторська КДЛ – 24 (151,149,150,146,145,144)

ВСЬОГО по закладу:

9 – 41

12 – 2

24 - 6

Провідний інженер

Пшенишна Наталя